CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 10.025/21

A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate to the company:

Kidde Brasil Ltda
(Kidde)
CNPJ: 66.220.047/0001-79
Rodovia Fernão Dias, Km 939,6 - Rodeio
37640-000 - Extrema - MG - Brasil

Para o(s) produto(s):
To the following product(s):

Extintores de Incêndio

Produzido(s) na unidade localizada em:
Produced in the unit located in:

Kidde Brasil Ltda
(Kidde)
CNPJ: 66.220.047/0001-79
Rodovia Fernão Dias, Km 939,6 - Rodeio
37640-000 - Extrema - MG - Brasil

Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-041

Atendendo aos requisitos da Portaria:
Meeting the requirements of the Governmental Decrees:

Requisitos de Avaliação da Conformidade
Portaria Inmetro nº 486 de 08/12/2010
Portaria Inmetro nº 500 de 29/12/2011
Portaria Inmetro nº 158 de 19/03/2015

E aos requisitos da Norma:
And the requirements of the Standard:

ABNT NBR 15809:2017

Modelos de Certificação: 5
Models System: 5

Auditoria de Renovação realizada no dia: 21 de junho de 2021.
Renovation Audit held on:

Primeira concessão: 02/08/2005
First concession:

Período de validade:
Validity period:

09/12/2021 a 09/12/2024

Este certificado cancela e substitui o de n° 10.012/18.

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2021.
Emission Date

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 2.
Certificate valid only together with pages 1-2.

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Conformity Certificate

Nº 10.025/21

Marca	Modelo	Descrição Técnica do Modelo	Código de Barras (se aplicável)
Kidde	KB-P20ABC55	Família: Extintor de Incêndio KB-P20ABC55 Código de Projeto: KB-P20ABC55 Capacidade Extintora: 6A/30BC Agente extintor: Pó Quimico ABC Carga nominal: 20kg Pressurização: Direta	N/A

Laboratório / Nº da Acreditação: *Laboratory / Accreditation Nº:*	Kidde Brasil	
Relatório de Ensaio Nº / Data: *Number Test Report / Date:*	KE-016.1/21	16/06/2021
	KE-017/21	17/06/2021
	KE-029/21	17/06/2021

Observações Gerais:
General Observations

A validade deste certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABNT previstas no procedimento específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro. Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, ao Procedimento Específico da Marca de Conformidade ABNT bem como aos requisitos da Portaria acima, sendo válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br. Este certificado está vinculado ao contrato nº 10.CP.003/2005A e para o endereço acima citado. (CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Tel.: (21) 3974-2300. *The validity of this certificate is tied to the achievement of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the ABNT guidelines in the specific procedure. For verification the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro. This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements of the General Procedure for Conformity Assessment, and to the Specific Procedure of the ABNT Conformity Mark, as well as to the Governmental Decree referred above and will be valid only in its original form, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br. This certificate is related to the contract nr 10.CP.003/2005A and for the location above indicate..*

Data da Emissão: Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2021.
Emission Date

Certificação de Produto
OCP 0005

PRODUTO CERTIFICADO ABNT PORTARIA INMETRO 486

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treze de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - **Rio de Janeiro - RJ** - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebias, 1131- Campos Elíseos - **São Paulo** - SP - CEP 01203-002